

NSB

NSB BA
Eiendom
Eiendom
Driftsområde Oslo Nord/Vest

Besøksadresse: Sentralbord:
Lillestrøm St. 63 89 5448
Postadresse. Telefaks:
2000 Lillestrøm 23 15 23 50

Postgiro:
Bankgiro:
7058.06.65363 976
948 343 MVA

AiwellAS
Bjømsøns
vei 13
3117 Tønsberg

Henvendelse til: NSB Eiendom
Deres ref. Geir Somsen
Saksref:
Dato: 15.05.2000

REDUKSJON I STRØMFORBRUK - SNØSMELTEANLEGG, LILLESTRØM ST.

Et av vår snøsmelteanlegg, inngang syd på 820 m² var i drift vinteren 1999 fra 19.01.99 til 26.04.99 i dette tidsrommet var forbruket 295,400 kWh. Dette syntes vi var et svært høyt forbruk til å være styrt av en snøsmelteautomatikk

I et forsøk på å redusere energiforbruket valgte vi sommeren 1999 å skifte styreautomatikk til Ice Control- 1000 fra Aiwell AS.

Energiforbruket i samme tidsperiode, d.vs. fra 19.01.2000 til 26.04.2000 ble redusert til 76.500 kWh. Som gir en besparelse på 21 8.900 kWh.

Hilsen
NSB Eiendom Lillestrøm

Geir O. Sørensen
.....

Geir Sørensen
Driftstekn.